2020.1.20

报告编号： CGWN2020020301

160712050061

检 测 报 告

TEST REPORT

委托单位： 长春市串湖污水处理厂

样品类别： 污泥

吉林省世翔环境科技有限公司

The Jilin Province Shixiang Environmental Technology Co., LTD

注 意 事 项
Note

1．报告未加盖本公司计量认证章、检验检测章和骑缝章无效
Without the company's metrological certification seal,inspection and inspection seal and riding seal invalid.
2．未经本机构批准，不得部分复制本报告。
This report can’t be copied without paper permission of the center.
3．报告无编制、审核、批准人签字无效。
The report having no Preparer's, no checker's, and no approver's signature is invalid.
4．报告涂改无效。
The report altered is invalid.
5．对报告有异议，在收到报告之日起 15 日内，向本单位或上级主管部门申请复验，逾期不申请的，视为认可检测报告。
If you have a objection to the report, after receiving the report within 15 days from the date please apply for re-analysis to this unit or superior departments, if no apply, the report is recognized .
6．本公司仅对报告中受检批次样品检测结果负责。
The company is only responsible for the test results of the inspected batch samples in the report.

吉林省世翔环境科技有限公司
The Jilin Province Shixiang Environmental Technology Co., LTD

地址：长春市高新开发区北湖科技开发区盛北大街 3333 号北湖科技园产业二期 E13 栋 201、301
邮编： 130000
电话： +86-0431-81907440

一、检测基本信息

委托/送检单位	长春市串湖污水处理厂
项目名称	长春市串湖污水处理厂项目
联系人及电话	贾国元 18143027353
样品类型	污泥
样品性状	黑色、潮湿、无根系
采样人员	徐军强
采样日期	2020 年 1 月 20 日
检测日期	2020 年 1 月 20 日-2020 年 2 月 3 日

二、分析方法及分析仪器

检测项目	检测依据	仪器名称及型号	设备编号
pH	城市污水处理厂污泥检验方法 (4.pH 的测定 电极法)	酸度计 PHS-3C	IE-01
汞	城市污泥处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005（43.总汞的测定 常压消解后原子荧光法）	原子荧光光谱仪 AFS-230E	IE-26
铅	城市污泥处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005（28.铅及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 TAS-990	IE-33
铬	城市污泥处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005（37.铬及其化合物的测定 微波高压消解后二苯碳酰二肼分光光度法）	紫外分光光度计 UV5100	IE-25
砷	城市污泥处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005（44.常压消解后原子荧光法）	原子荧光光谱仪 AFS-230E	IE-26
锌	城市污泥处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005（19.锌及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 TAS-990	IE-33
铜	城市污泥处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005（23.铜及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 TAS-990	IE-33
镍	CJ/T 221-2005 城市污泥处理厂污泥检验方法（33.镍及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 TAS-990	IE-33

镉	CJ/T 221-2005 城市污泥处理厂污泥检验方法（41.镉及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法）	原子吸收分光光度计 TAS-990	IE-33

三、分析结果

监测点位	采样日期	样品编号	检测项目	检测结果	单位
排泥口	2020.1.20	WN200120 串湖 01101	pH	6.72	无量纲
			汞	3.17	mg/kg
			铅	141.87	mg/kg
			铬	112.78	mg/kg
			砷	2.65	mg/kg
			锌	178.09	mg/kg
			铜	110.94	mg/kg
			镍	76.59	mg/kg
			镉	17.67	mg/kg

——————以下空白——————

编制：

2020 年 2 月 3 日

审核：

2020 年 2 月 3 日

授权签字人：

2020 年 2 月 3 日

吉林省世翔环境科技有限公司